



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1109 _____ Северный ТО Управления
Роспотребнадзора
по Саратовской области « 23 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Северного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области Габаловой Татьяной Федоровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МАДОУ детский сад № 6 "Тополек"
г.Балаково по адресам: Саратовская область г.Балаково ул.Факел Социализма, 37,
Саратовская область г.Балаково, ул.Розы Люксембург, 39,
ОГРН 1026401421705, ИНН 6439036759

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В туалетных групп №№3,7,10, 11, унитазы в туалетных не оборудованы туалетными кабинками с дверями, имеющиеся перегородки малого размера, чем нарушен п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями».
2. В ясельной группе № 5 не оборудован слив к унитазу для обработки горшков, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - "Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф".
3. Для технических целей в туалетных помещениях всех групп отсутствует отдельный водопроводный кран, вода в ведра для проведения влажной уборки набирается с душевого шланга, предназначенного для душевого поддона, чем нарушен п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 – «Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран».
4. На прачечной потолок, стены с дефектами и повреждениями, а именно: шелушится покраска на потолках, стенах, имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими».
5. На пищеблоке производственный стол для хлеба не устойчивый к действию моющих и дезинфекционных средств, чем нарушен п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - "Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для

контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой".

г. Балаково, ул. Розы Люксембург, 39

1. Покрытие дорожек на собственной территории детского сада неровное, с выбоинами и ямами, с множественным количеством дефектов, что является нарушением п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В ясельной группе количество детей исходя из расчета площади групповой составляет 1,5м² на одного человека, при норме не менее 2,5м², чем нарушен п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20
3. Во всех группах в туалетных отсутствуют умывальные раковины для персонала, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20
4. В группе №3 в помещении туалетной для детей не соблюдается количество умывальных раковин, а именно, на 29 детей (согласно списочному составу) имеется 2 умывальных раковины. В группе №4 в помещении туалетной для детей не соблюдается количество умывальных раковин, а именно, на 20 детей (согласно списочному составу) имеется 2 умывальных раковин, что не соответствует требованиям 1 умывальная раковина на 5 детей и является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 и табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21
5. В туалетных групп №№3, 4 унитазы не оборудованы перегородками, чем нарушен п.2.4.11. СП 2.4.3648-20
6. В прачечной, на складе для хранения пищевых продуктов имеются дефекты внутренней отделки стен, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
7. В прачечной имеются дефекты внутренней отделки пола, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20
8. Нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников Артемовой М.В., Сапрыкина Г.Н., Хубеевой Е.А. (последняя дата аттестации 2021г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В туалетных групп №№3,7,10, 11, унитазы в туалетных оборудовать туалетными кабинами с дверями – **срок до 15.10.2025г.**
2. В ясельной группе № 5 оборудовать слив к унитазу для обработки горшков – **срок до 15.10.2025г.**
3. Для технических целей в туалетных помещениях всех групп выполнить отдельный водопроводный кран - **срок до 15.10.2025г.**
4. Выполнить косметический ремонт на прачечной - **срок до 15.10.2025г.**
5. Приобрести производственный стол для хлеба на пищеблок, устойчивый к действию моющих и дезинфекционных средств- **срок до 15.10.2025г.**
6. Усилить контроль за проведением «утреннего фильтра» среди детей и сотрудников, с целью недопущения групповых случаев ОРВИ в учреждениях – **срок немедленно и постоянно.**

г. Балаково, ул. Розы Люксембург, 39

1. На собственной территории детского сада выполнить ремонтные работы по восстановлению дорожек - **срок до 15.10.2025г.**
2. В ясельной группе обеспечить количество детей исходя из расчета площади групповой не менее 2,5м² на 1 человека.
3. Во всех группах в туалетных оборудовать умывальные раковины для персонала- **срок до 15.10.2025г.**
4. В группах №3, №4 в помещениях туалетной для детей обеспечить количество санитарных приборов (умывальных раковин) из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей - **срок до 15.10.2025г.**
5. В туалетных групп №№3, 4 оборудовать перегородки между унитазами - **срок до 15.10.2025г.**

6. В прачечной, на складе для хранения продуктов устранить дефекты внутренней отделки стен-
срок до 15.10.2025г.

7. В прачечной устранить дефекты внутренней отделки пола- срок до 15.10.2025г.

8. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудникам
Артемовой М.В., Сапрыкину Г.Н., Хубеевой Е.А.- срок немедленно.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Учреждение: юридическое
лицо МАДОУ детский сад № 6 "Тополек" г.Балаково, в лице заведующего МАДОУ детский
сад №6 "Тополек" Куликовой А.С., по юридическому адресу: Саратовская область
г.Балаково ул.Факел Социализма, 37

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северный
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Академика Жук, 58а, 8(8453)44-30-99 тел./факс заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до
«15» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение
предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания
контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в
соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю
руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента
получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном
порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет
административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание) ,


(подпись)

Т.Ф.Габалова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
Заведующий МАДОУ
Детский сад №6 "Тополек"


(подпись)

Куликова А.С.
(инициалы и фамилия)

«23» октября 2024г.

Предписание направлено по адресу: